

南京市住房和城乡建设委员会文件

宁建质字〔2015〕736号

关于2015年度南京市建筑基坑工程

监测能力验证二次考核结果通报

各有关单位：

根据《关于2015年度南京市建筑基坑工程监测能力验证情况通报》（宁建质字[2015]509号）的处理意见，2015年9月19日南京市住建委组织对7月份参加基坑工程监测能力验证“不满意”的7家机构进行了二次考核，考核结果如下：

建筑基坑工程监测能力验证二次考核结果汇总表

序号	机构名称	水平位移	垂直位移	综合评价
1	理工大学国防工程学院南京工程技术中心	满意	满意	满意
2	南京紫金地质工程技术有限公司	满意	不满意	不满意
3	南京南大岩土工程技术有限公司	满意	满意	满意
4	南京南大工程检测有限公司	满意	满意	满意
5	南京河海工程检测咨询有限公司	满意	满意	满意
6	南京新华泰工程质量检测有限公司	满意	满意	满意
7	南京蓝天土木工程技术有限公司	满意	满意	满意

参加二次考核的 7 家机构中，理工大学国防工程学院南京工程技术中心等 6 家机构综合评价为“满意”，具备承接建筑基坑工程监测业务能力。南京紫金地质工程技术有限公司综合评价“不满意”，仍须继续整改，加强操作技能的学习和训练，一个月后再行考核。

- 附件：1、建筑基坑工程监测能力验证二次考核水平位移
结果汇总表
- 2、建筑基坑工程监测能力验证二次考核垂直位移
结果汇总表

南京市住房和城乡建设委员会

2015年10月30日

抄送：各质监站

南京市住房和城乡建设委员会办公室

2015年10月30日印发

建筑基坑工程监测能力验证水平位移二次考核结果汇总表

序号	单位名称	组号-点号	测试值 A (mm)	参考值 B (mm)	较差 $C = A - B $ (mm)	结果
1	理工大学国防工程学院南京工程技术中心	1-A	6.381	6.74	0.36	满意
2	南京紫金地质工程技术有限公司	1-B	10.11	11.33	1.22	满意
3	南京南大岩土工程技术有限公司	1-C	-5.94	-6.46	0.52	满意
4	南京南大工程检测有限公司	1-D	9.67	9.79	0.12	满意
5	南京河海工程检测咨询有限公司	2-A	-8.90	-8.90	0.00	满意
6	南京新华泰工程质量检测有限公司	2-B	13.50	13.71	0.21	满意
7	南京蓝天土木工程技术有限公司	2-C	-14.29	-15.54	1.25	满意

建筑基坑工程监测能力验证垂直位移二次考核结果汇总表

序号	单位名称	组号-点号	测试值 A (mm)	参考值 B (mm)	较差 $C = A - B $ (mm)	结果
1	理工大学国防工程学院南京工程技术中心	1-A	18.16	18.43	0.27	满意
2	南京紫金地质工程技术有限公司	1-B	15.166	40.54	25.37	不满意
3	南京南大岩土工程技术有限公司	1-C	43.00	42.85	0.15	满意
4	南京南大工程检测有限公司	1-D	33.54	33.34	0.20	满意
5	南京河海工程检测咨询有限公司	2-A	18.50	18.45	0.05	满意
6	南京新华泰工程质量检测有限公司	2-B	40.87	40.55	0.32	满意
7	南京蓝天土木工程技术有限公司	2-C	43.54	42.95	0.59	满意